



jakość w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113
ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 |
tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA **w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez** **ściany przy działaniu ognia od zewnątrz** **nr 1561/13/Z00NP**

- 1. Zleceniodawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PROMETPLAST”
Jerzy Chorażyczewski
64-600 Oborniki Wielkopolskie
ul. Gen. Sikorskiego 18
- 2. Nr umowy:** 1561/13/Z00NP
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Ściana zewnętrzna z płyt warstwowych o nazwie handlowej **PROMETPLAST** produkcji Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PROMETPLAST Jerzy Chorażyczewski.
Szerokość modularna płyt 1200 mm i grubości od 40 mm do 300 mm.
Okładziny wykonane z gładkiej lub lekko profilowanej blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Okładziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powłoką ochronną z lakieru poliestrowego o gramaturze do 200 g/m². Rdzeń ze styropianu EPS 80 o gęstości pozornej 15 kg/m³, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasnący.
Rdzeń z okładzinami połączony za pomocą kleju poliuretanowego.
Ściana badana od strony elewacji.
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **nierozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od zewnątrz
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
Raporty z badań nr: LPK-03589.1/11-29/09 i LPK-03589.2/11-30/09.
- 6. Termin ważności:** 19.06.2014
- 7. Załączniki:** Załącznik nr 1: Rysunek płyt warstwowych ściennych PROMETPLAST.
- 8. Data:** 19.06.2013 (przedłużenie)
- 9. Opracowanie:** Mariusz Żołnik

Zastępca Kierownika
Zakładu Badań Ogniowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.